



- Uwagi:
1. Kabel układać na głęb. 0,8 m.
  2. W miejscach skrzyżowania lub zbliżenia kabla do sieci uzbrojenia podziemnego kabel układać w rurze ochronnej AROT  $\varnothing 100$

tytuł rysunku	Plan linii kablowej	1:250
inwestycja	PROJEKT BUDOWLANY HALI ŁUKOWEJ Z ZAPECZEM SOCJALNYM I ŁĄCZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3	Kwiecień 2016
inwestor	MIASTO ŁÓDŹ Łódź, ul. Piotrkowska 104	
Projektant mgr inż. Jacek Frydrysiak Upr. Bud. Nr 617/94/WŁ. ..... podpis		nr rys. <b>E3</b>