

## Informacja dla Wykonawców

L.dz. SP.12/211/01/2016

Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: **Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 – budżet obywatelski**

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że do Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi (dalej Zamawiający) wpłynęło zapytanie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), którego treść zawarta jest poniżej. Na złożone zapytanie Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie:

1. Wnosimy o wykreślenie z wymagań przetargowych przedkładania atestu PZH dla systemu podłóg.

### UZASADNIENIE

Na wstępie należy wskazać, że ustawa prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH na obszarze Unii Europejskiej, a wprowadzenie takiego wymogu ma na celu wyeliminowanie wykonawców mogących złożyć oferty równoważne na posadzkę sportową. Obecnie jest to dokument dobrowolny, tzn. zbędny w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna to ustawa z dn. 30.08.2001 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz.1360) znosząca: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o dozorcze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. z 1928 r. nr 36, poz. 343; z 1934 r. nr 110, poz. 977; z 1939r. Nr 54, poz. 342; z 1946 r. nr 5, poz.44; z 1949 r. nr 42, poz. 311; z 1970 r. nr 29, poz.245 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 473 i nr 128, poz.1408) oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 43, poz. 489; z 2001 r. nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676 i nr 166 poz.1360). A także z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. nr 55, poz. 250; z 1994 r. nr 27, poz. 96; z 1997 r. nr 104, poz. 661 i nr 121, poz.770; z 1999 r. nr 70, poz. 776; z 2000 r. nr 43, poz.489 i nr 89, poz. 991, z 2001 r. nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. nr 130, poz.1112 i nr 135, poz. 1145).

W marcu 2011 roku, około 5 lat temu, decyzją Parlamentu Europejskiego przyjęto Rozporządzenie 305 o wyrobach budowlanych (Construction Production Regulation, tzw. CPR) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych: objętych europejskimi normami zharmonizowanymi hEN oraz takich, dla których wydano europejską ocenę EOT (wprowadzoną w miejsce europejskiej aprobaty technicznej ETA). Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG W treści rozporządzenia znajdują się zapisu dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa produktu np. (15) Przy ocenie właściwości użytkowych wyrobu budowlanego należy również uwzględnić aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem wyrobu podczas całego cyklu jego życia. (25) W stosownych przypadkach w celu zwiększenia możliwości rozwoju zrównoważonego budownictwa oraz ułatwienia rozwoju wyrobów przyjaznych dla środowiska deklaracji właściwości użytkowych powinny towarzyszyć informacje o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobie budowlanym. Takich informacji należy udzielać bez uszczerbku dla obowiązków, zwłaszcza tych dotyczących etykietowania, określonych w innych instrumentach prawa Unii mających zastosowanie do substancji niebezpiecznych. Informacje te powinny być udostępniane w tym samym czasie i w takiej samej formie co deklaracja właściwości użytkowych, tak aby dotarły one do wszystkich potencjalnych użytkowników wyrobów budowlanych. Informacje o zawartości substancji niebezpiecznych należy początkowo ograniczyć do substancji, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów ( 1 ). Należy jednak dokładniej zbadać kwestię szczególnej potrzeby posiadania informacji o zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych w celu uzupełnienia wykazu tych substancji, a przez to



zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników używających wyrobów budowlanych oraz użytkowników obiektów budowlanych, w tym w odniesieniu do recyklingu lub wymogów dotyczących ponownego wykorzystywania części obiektów budowlanych lub materiałów. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw i obowiązków państw członkowskich wynikających z innych instrumentów prawa Unii, które mogą mieć zastosowanie do substancji niebezpiecznych, w szczególności dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych ( 2 ), dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( 3 ), rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów ( 4 ) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ( 5 ). Zharmonizowaną normą dla posadzek sportowych jest norma PN EN 14904:2006 Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja. Jeżeli produkt został przebadany na zgodność z ww. normą to oznacza, że spełnia wszelkie walory bezpieczeństwa dla zdrowia i życia, a także bezpieczeństwa użytkowników. Ocena właściwości użytkowych wskazuje wyniki badań dla wszystkich właściwości posadzki sportowej decydującej o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu użytkowników. Ponadto jednym z parametrów normy PN EN 14904:2009 jest emisja substancji niebezpiecznych: -emisja formaldehydu - zawartość pentachlorofenolu. Wartość dodaną oznakowania CE stanowi fakt, że wszystkie państwa UE muszą zezwolić na sprzedaż wyrobów budowlanych noszących oznakowanie CE. Oznacza to, że organy publiczne nie mogą domagać się jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń ani certyfikatów, a tym bardziej dodatkowych badań. W związku z tym producenci lub dystrybutorzy ich wyrobów mogą handlować danym wyrobem w dowolnym państwie na europejskim rynku wewnętrznym w oparciu o tę samą dokumentację. Także dzięki deklaracji właściwości użytkowych klienci i użytkownicy ostateczni będą mogli sprawdzić właściwości użytkowe wyrobu i porównać je z właściwościami innych wyrobów w ramach tego samego podejścia technicznego. Gdy producent umieszcza oznakowanie CE na danym wyrobie, oznacza to, że gwarantuje on, iż właściwości użytkowe sprzedawanego przez niego wyrobu są takie same jak zadeklarowane oraz że uzyskano je stosując właściwą europejską specyfikację techniczną.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu, aby podłoga posiadała Atest Higieniczny PZH.

- II. Zamawiający informuje, iż dokonana zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa powyżej ma na celu zapewnienie Wykonawcom możliwie najszerzego dostępu do zamówienia, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto, czynność ta ma również na celu umożliwienie Wykonawcom prawidłowe przygotowanie i wycenę ofert.
- III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, **przedłuża termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3 - sekretariat SP nr 12 – pok. nr 241 nie później niż do dnia **23 czerwca 2016 r., do godz. 10:00** czasu lokalnego.

Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3 – pok. 203 w dniu **23 czerwca 2016 r. o godz. 10:15** czasu lokalnego.

Zamawiający informuje również, iż zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 65749-2016; data zamieszczenia: 02.06.2016r. oraz 72249-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016r.).

#### **U z a s a d n i e**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym




mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 12a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Anna Wróblewska  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12  
w Łodzi  
DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Anna Wróblewska

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.